



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7;  
почтовый адрес: 153000, Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, телефон: (4932) 41-60-99, факс: (4932) 41-60-99;  
E-mail: [ivanovo@cnfr.gosnadzor.ru](mailto:ivanovo@cnfr.gosnadzor.ru), <http://www.cnfr.gosnadzor.ru>

**АКТ ПРОВЕРКИ  
юридического лица ГБУДО ИОЦРДОД (ИНН 3702067065)**

(указать «юридического лица» или «индивидуального предпринимателя»)

**№ 11.1-0214вн-А/070-2018**

Ивановская область, г. Иваново, ул.  
Ленинградская, д.2

(место составления акта)

« 28 » марта 20 18 г.

(дата составления акта)

09 часов 00 мин

(время составления акта)

По адресу/адресам: Ивановская область, г. Иваново, ул. Ленинградская, д.2

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. заместителя руководителя Центрального управления  
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Кочнева Алексея Владимировича от 14.03.2018 № В-214-пр

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместит  
руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановск  
областной центр развития дополнительного образования детей» (далее – ГБУДО ИОЦРДО  
ИНН 3702067065

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии), индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(исполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица и  
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 4 часа

(с 27 марта 2018 по 28 марта 2018)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

дата получения заверенной копии распоряжения о проведении внеплановой проверки  
27 января 2018 г. в 09-00 ч. Козлова Е.В.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Строева Наталия Юрьевна – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Козлова Елена Владимировна – директор

Бочкарев Александр Александрович – инженер-техник

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При проведении проверки:

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (характер нарушений и лица, допустившие нарушения):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.

Цель проверки: контроль выполнения п.п.3-8, 13, 16, 18-22, 25-32, 34-39, 41 ранее выданного предписания от 21.12.2017 № 11.1-0078пл-П/027-2017.

Задачей настоящей проверки являлась проверка устранения ГБУДО ИОЦРДОД нарушений указанных в предписании от 21.12.2017 № 11.1-0078пл-П/027-2017.


Информация о выполнении предписаний указана в таблице:


Номер проверяемого пункта предписания	Описание и характер выявленных нарушений	Результаты проверки выполнения пункта предписания
3.	<p>Не проведен медицинский осмотр инженеру-технику Бочкареву А.А.                      Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее – ПТЭЭП), утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6 п.1.2.2;                      Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее – ПОТЭЭ), утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н, п.2.2</p>	<p>Выполнено                      Инженер-техник Бочкарев А.А. прошел медицинский осмотр 20.12.2017 ООО «Центр Медиком»</p>
4.	<p>Электроустановки не укомплектованы испытанными средствами защиты в соответствии с нормами комплектования (средства защиты не прошли эксплуатационные испытания) ПТЭЭП п.1.2.2, 1.7.3;                      Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (далее – ИПИСЗ), утвержденная приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №261, п.1,4.4, Приложение 8</p>	<p>Выполнено                      Протоколы испытаний ИП Сироткин А.И. 12.02.2018</p>
5.	<p>Отсутствует программа стажировки инженера-техника ПТЭЭП п.1.4.11</p>	<p>Выполнено                      Программа стажировки составлена, утверждена руководителем 15.01.2018</p>
6.	<p>Отсутствует программа подготовки инженера-техника ПТЭЭП, п. 1.4.9</p>	<p>Выполнено                      Программа подготовки составлена, утверждена руководителем 15.01.2018</p>
7.	<p>Отсутствует инструкция по охране труда для работников, обслуживающих электрооборудование электроустановок ПТЭЭП п.1.8.1</p>	<p>Выполнено                      Инструкция по охране труда составлена, утверждена 15.01.2018</p>
8.	<p>В перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утвержденном руководителем 19.06.2017, отсутствуют указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой; не указан</p>	<p>Выполнено                      Перечень работ, выполняемых в порядке текущей</p>

	порядок учета работ ПОТЭЭ п.п.8.4-8.6	эксплуатации пересмотрен, утвержден руководителем 15.01.2018
11.	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств гаража. ПТЭЭП п.2.7.8	Выполнено
13.	При проверке наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (протоколы ООО «Профит» от 26.03.2017) замеры проведены не в полном объеме: не проверены контакты розеток для подключения электроприемников 1 класса по ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» ПТЭЭП п.28.5 Приложение 3	Выполнено Испытания проведены, протоколы испытаний от 25.02.2018 ООО «Группа компаний Техпром»
16.	Отсутствует диспетчерское наименование вводного устройства в электрощитовой главного корпуса ПТЭЭП п.2.2.20	Выполнено
18.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской ПТЭЭП п.2.12.3	Выполнено
19.	Однолинейная схема на дверце вводного устройства в электрощитовой главного корпуса не соответствует эксплуатационной фактической ПТЭЭП п.п. 1.2.6, 1.8.5	Выполнено
20.	В вводном устройстве в электрощитовой главного корпуса на КЛ отсутствуют бирки с указанием марки, напряжения, сечения, номера и наименования линии ПТЭЭП, п.2.4.5	Выполнено
21.	Соединение проводов в распределительном щите в к.12 главного корпуса выполнено скруткой ПУЭ, утвержденные Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР от 20.10.1977, п.2.1.21	Выполнено
22.	Однолинейная схема на дверце ЩС2 главного корпуса не соответствует эксплуатационной фактической ПТЭЭП п.п. 1.2.6, 1.8.5	Выполнено
25.	Отсутствует диспетчерское наименование распределительного щита в актовом зале главного корпуса ПТЭЭП п.2.2.20	Выполнено
26.	Отсутствует диспетчерское наименование щита освещения в актовом зале главного корпуса ПТЭЭП п.2.2.20	Выполнено
27.	На дверце распределительного щита в актовом зале главного корпуса отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений ПТЭЭП п.2.2.20	Выполнено
28.	На дверце щита освещения в актовом зале главного корпуса отсутствуют однолинейные схемы	Выполнено

	ПТЭЭП п.2.12.5	
29.	Отсутствует диспетчерское наименование распределительного щита в кабинете авиамоделирования главного корпуса ПТЭЭП п.2.2.20	Выполнено
30.	На дверце распределительного щита в кабинете авиамоделирования главного корпуса отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений ПТЭЭП п.2.2.20	Выполнено
31.	На электродвигателях и пускорегулирующих устройствах отсутствуют надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому они относятся ПТЭЭП п.2.5.3	Выполнено
32.	Отсутствует диспетчерское наименование распределительных щитов 2-го этажа главного корпуса ПТЭЭП п.2.2.20	Выполнено
34.	Однолинейная схема на дверцах распределительных щитов 2-го этажа главного корпуса не соответствует эксплуатационной фактической ПТЭЭП п.п. 1.2.6, 1.8.5	Выполнено
35.	Отсутствует диспетчерское наименование вводного устройства гаража ПТЭЭП п.2.2.20	Выполнено
36.	У предохранителей в вводном устройстве в электрощитовой гаража отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки ПТЭЭП п.2.2.20	Выполнено
37.	Открыто проложенные заземляющие проводники в электрощитовой гаража не защищены от коррозии и не окрашены в черный цвет ПТЭЭП п.2.7.7	Выполнено
38.	На дверце распределительного щита мастерской гаража отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца, диспетчерское наименование ПТЭЭП п.2.2.20	Выполнено
39.	На дверце вводно-распределительного устройства учебно-тепличного комплекса отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца, диспетчерское наименование ПТЭЭП п.2.2.20	Выполнено
41.	На дверце щита освещения учебно-тепличного комплекса отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца, диспетчерское наименование ПТЭЭП п.2.2.20	Выполнено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствующего (заполняется при проведении выездной проверки):


\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: -----

Подписи лиц, проводивших проверку:


Государственный инспектор отдела  
государственного энергетического надзора  
по Владимирской и Ивановской областям  
Центрального управления Федеральной службы по  
экологическому, технологическому  
и атомному надзору

  
\_\_\_\_\_  
Строева Наталия  
Юрьевна

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Козлова Елена Владимировна  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

директор  
\_\_\_\_\_  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

«28» марта 2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)