

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ивановской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности городского округа Иваново
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

город Иваново
(место составления акта)

«22» мая 2018 год
(дата составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом федерального государственного пожарного надзора,
юридического лица,
№ 93

По адресу/адресам: город Иваново, город Иваново, улица Ленинградская, дом 2 (юридический
адрес: город Иваново, улица Ленинградская, дом 2)
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки юридического лица от 18.04.2018 года № 93
главного государственного инспектора города Иваново по пожарному надзору подполковника
внутренней службы Зайцева Александра Лерьевича
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

Проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица не проводилось.

"" 20 года с час. мин. до час. мин. Продолжительность часов. (заполняется в случае проведения проверок
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 10 часов 00 минут «20» апреля по 16 часов 00 минут «22
мая 2018 года (20 рабочих дней, 3 часов)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности городского округа Иваново
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

18.04.2018 в 12:00 директор ГБУДО СО ЧО ИДЧД
И. В. Козлов

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: в соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» согласование проведения проверки в органах прокуратуры не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор ОНД г.о. Иваново – государственный инспектор по пожарному надзору города Иваново Зейналов Канан Гасым Оглы

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Козлова

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

1. выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Здание гаража

1. Помещения здания гаража не оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации. Основание: статья 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184 – ФЗ «О техническом регулировании», статья 4,6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4, п. 14, табл. 1, пп. 4 НПБ 110-03 Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)»; п. 6.30 СНИП 21-02-99* Стоянки автомобилей. (Сведения о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ – директора Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей» Козлова Елена Владимировна).


2. Дверь электрощитовой, расположенной в гараже не имеет предел огнестойкости не менее 0,6 ч. Основание: статья 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184 – ФЗ «О техническом регулировании», статья 4,6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1.82 СНИП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения. (Сведения о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ – директора Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей» Козлова Елена Владимировна).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

2. выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): данный вопрос не является предметом проверки

3. выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): данный вопрос не является предметом проверки

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



_____ К.Г.О. Зейналов
(подпись проверяющего)

_____ *Е.В. Коров*
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ К.Г.О. Зейналов
(подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание №93/1/36 от 22.05.2018 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Подписи лиц, проводивших проверку:



_____ К.Г.О. Зейналов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Корова Елена Викторовна, директор ТП «Дорожники»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

_____ *Корова Елена Викторовна*
(подпись)

«22» мая 2018 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

телефон доверия (4932) 29-99-99